

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

для теплогенеруючих, теплотранспортуючих, теплопостачальних та теплосервісних організацій

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії, теплових мереж та теплових пунктів до роботи в осінньо-зимовому періоді 2025/26 року, попередженню технологічних порушень на енергетичному обладнанні та мережах під час проходження опалювального періоду, Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання наступних заходів, згідно вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378:

- затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням відповідальних осіб за їх виконання;
- розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і заміни устаткування;
- забезпечити укладення на наступний опалювальний період договорів на постачання палива, електричної енергії та водопостачання;
- розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів, в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень в системах теплопостачання;
- уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль відповідності розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії, їх пломбування;
- забезпечити розробку температурного графіка центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт роботи теплового обладнання і мереж;
- провести ремонтні та профілактичні роботи на теплових, тепловикористальних установках та мережах у необхідних обсягах;
- провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплопостачання;
- виконати гідравлічні випробування котлоагрегатів, тепловикористальних установок, теплових мереж, систем опалення та ГВП власних об'єктів на щільність та міцність, провести їх промивку;
- перевірити наявність корозійного пошкодження трубопроводів;
- відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж, та забезпечити відповідне маркування та написи відповідно до НТД;
- привести у справний технічний стан обладнання теплових пунктів, запірну та регулюючу арматуру, вузлів обліку теплової енергії, виконати ремонт та перевірку контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;
- укомплектувати відповідні підрозділи обслуговуючим персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації технологічних порушень у систем теплопостачання;
- укомплектувати робочі місця вищої та середньої ланки персоналу оперативною та технічною документацією;



Бориспільська районна державна адміністрація
№48/17 - 40/2007 від 11.06.2025
КЕП: СИНЯКОВ А. В. 11.06.2025 13:56
5E984D526F82F38F04000000E874870110657905

- забезпечити накопичення палива відповідно до технологічних потреб;
- провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду у встановлені терміни, згідно з вимогами розділу X ППТГдоОП.

Копію розпорядчого документу, яким затверджено план організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, надати до відповідного територіального органу Держенергонагляду у термін до 13.06.2025.

Заздалегідь письмово повідомити Управління Держенергонагляду у Київській області щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документу щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до Управління Держенергонагляду у Київській області стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо організації підготовки до проходження ОЗП 2025-2026 років.

Питання щодо підготовки електричного господарства.

1. Наказ про призначення відповідальної особи за електрогосподарство та експлуатацію ДЕС (у разі наявності). Перевірка знань відповідального на знання ПТЕ, ПТЕЕС, ПУЕ, виробничих інструкцій. Наявність посвідчення з перевірки знань у відповідальної особи. Протокол комісії.
2. Наявність однолінійної схеми основного та резервного електропостачання.
3. Наявність переглянутої інструкції про взаємовідносини із ОСР (у разі наявності АРДЖ).
4. Інструкція з експлуатації автономного резервного джерела живлення (далі - АРДЖ).
5. Журнал профілактичних ремонтів та оглядів електротехнічного обладнання.
6. Журнал профілактичних ремонтів та оглядів АРДЖ (у разі наявності АРДЖ).
7. Технічний стан енергетичного обладнання суб'єкта господарювання.
8. Технічний стан кабельного господарства.
9. Наявність періодичних протоколів вимірів контурів заземлення.
10. Технічні характеристики автономного джерела живлення (згідно технічного паспорту) (у разі наявності АРДЖ).
11. Відповідність енергогосподарства до категорії з електропостачання.
12. Наявність АВР або перекидного рубильнику (у разі наявності АРДЖ).
13. Наявність оперативних та диспетчерських надписів.

У разі виникнення питань звертатись до Управління Держенергонагляду у Київській області:

вул. Кирилівська, 62б, м. Київ, 04080, kyivska@sies.gov.ua, (073) 957-20-39

Державний інспектор з енергетичного нагляду відділу нагляду у галузі теплопостачання та на ринку природного газу Управління Держенергонагляду у Київській:

Зозуля Роман Васильович, тел: (073) 957-20-39 (691), (063) 193 26 15;
e-mail: ZozuliaR@sies.gov.ua

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
для підприємств, установ та організацій – споживачам теплової енергії
(лікувальним, дошкільним, навчальним та іншим закладам соціального
призначення)

З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових пунктів та місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання (далі - ГВП) до роботи в осінньо-зимовому періоді 2025/26 року, попередженню відмов у системах теплоспоживання під час проходження опалювального періоду, Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання наступних заходів, згідно вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378:

- затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням відповідальних осіб за їх виконання;

- уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності);

- забезпечити відповідність розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв, їх пломбування теплопостачальною організацією;

- провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних обсягах;

- провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;

- виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку;

- відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж, та забезпечити відповідне маркування та написи відповідно до НТД;

- привести у справний технічний стан обладнання, запірну та регулюючу арматуру, засоби вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих в теплових пунктах, виконати при необхідності повірку КВП;

- укомплектувати відповідні підрозділи обслуговуючим персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання;

- укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговуючого персоналу технічною документацією;

- провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду у встановлені терміни, згідно вимог розділу X ППТГдоОП.

Заздалегідь письмово повідомити Управління Держенергонагляду у Київській області щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документу щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо, у разі потреби, звернутися до Управління Держенергонагляду у Київській області стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану та організації експлуатації енергетичного устаткування соціально важливих закладів з метою надання рекомендацій щодо покращення технічного стану та організації експлуатації теплофікаційного та електричного устаткування.

Питання щодо підготовки електричного господарства.

1. Наказ про призначення відповідальної особи за електрогосподарство та експлуатацію ДЕС (у разі наявності). Перевірка знань відповідального на знання ПТЕ, ПТЕЕС, ПУЕ, виробничих інструкцій. Наявність посвідчення з перевірки знань у відповідальної особи. Протокол комісії.
2. Наявність однолінійної схеми основного та резервного електропостачання.
3. Наявність переглянутої інструкції про взаємовідносини із ОСР (у разі наявності АРДЖ).
4. Інструкція з експлуатації автономного резервного джерела живлення (далі - АРДЖ).
5. Журнал профілактичних ремонтів та оглядів електротехнічного обладнання.
6. Журнал профілактичних ремонтів та оглядів АРДЖ (у разі наявності АРДЖ).
7. Технічний стан енергетичного обладнання суб'єкта господарювання.
8. Технічний стан кабельного господарства.
9. Наявність періодичних протоколів вимірів контурів заземлення.
10. Технічні характеристики автономного джерела живлення (згідно технічного паспорту) (у разі наявності АРДЖ).
11. Відповідність енергогосподарства до категорії з електропостачання.
12. Наявність АВР або перекидного рубильнику (у разі наявності АРДЖ).
13. Наявність оперативних та диспетчерських надписів.

У разі виникнення питань звертатись до Управління Держенергонагляду у Київській області:

вул. Кирилівська, 62б, м. Київ, 04080, kyivska@sies.gov.ua, (073) 957-20-39

Державний інспектор з енергетичного нагляду відділу нагляду у галузі теплопостачання та на ринку природного газу Управління Держенергонагляду у Київській:

Зозуля Роман Васильович, тел: (073) 957-20-39 (691), (063) 193 26 15;
e-mail: ZozuliaR@sies.gov.ua